

施工图设计文件会审记录（一）

GD-C1-322 ☐ ☐ ☐

单位(子单位)工程名称		C仓库扩建				
会审日期		2015 年 9 月 2 日				
会审地点		项目部会议室				
会审内容[分部/子分部/分项(或系统/子系统)等名称]及其相关的施工区域(部位)范围		建筑/结构图				
会审图纸名称及其图号						
				单位全称(公章)	参加人员专业职务	人员签名
				建设单位: 江门健威凯利实业有限公司	项目负责人	李瑞
				设计单位: 江门市建筑设计院有限公司	项目负责人	陈伟
				勘察单位: 江门市建筑设计院有限公司	项目负责人	文伟
				监理单位: 广东南大建设管理有限公司	总监理工程师	马春梅
				总承包施工单位: 广东坤安建设工程有限公司	项目经理	马春梅
				专业承(分)包单位:		

施工图设计文件会审记录（二）

GD-C1-322/1 ☐ ☐ ☐

序号	会审提出的问题（疑问、意见和建议等）	设计单位答复或会审确定的意见
1	1#和4#楼梯起跑边为靠近外墙，与设计图纸的楼梯大样斜梁位置对不上，请问如何处理？	取消斜梁，原墙壁开凿增加梯柱
2	结构（图号18）16轴结构改造图与建筑图对不上，结构图A-B轴和C-E轴均有门洞，建筑图没有，请问按那个施工？	按建筑图
3	建筑图1#楼梯5轴位置和2#楼梯17轴位置均有水电井楼梯屋顶板，结构图这些位置水电井屋楼梯屋顶梁板钢筋图，请补充	补充1#、2#楼梯水电井位置楼梯顶梁板钢筋图
4	3层C轴X-FJLM5045门洞缺少门洞过梁做法，请补充	补充三层C轴防火门过梁做法
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		



设计人员签名：胡杰伟

施工单位项目负责人签名：

总监理工程师签名：

建设单位项目负责人签名：



2025年9月2日

2025年9月2日

2025年9月2日

2025年9月2日

记录整理单位：

记录整理人：

整理完成日期：